

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |         | 2号機放水路立坑水 |       |
|--------------|-----------|---------|-----------|-------|
|              | 上流側       | 下流側     | 上流側       | 下流側   |
| 採取日          | 3月28日     | 3月28日   | 3月28日     | 3月28日 |
| 採取時刻         | 12:50     | 12:25   | 12:40     | 12:30 |
| Cs-134(約2年)  | 260       | ND(7.3) | 210       | 14    |
| Cs-137(約30年) | 1,300     | 45      | 980       | 79    |
| 全β           | 2,000     | 78      | 3,800     | 150   |
| H-3(約12年)    | 990       | 1,000   | 220       | 240   |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

