

## 福島第一原子力発電所 K排水路排水口放射能分析結果

単位: Bq/L

採取場所	K排水路排水口									
採取日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	
採取時刻	8:05	1	7:58	8:03	8:05	8:23	8:10	8:15	8:15	
Cs-134(約2年)	2.0	1	4.1	ND(2.4)	3.0	1.9	2.1	2.3	ND(2.9)	
Cs-137(約30年)	6.7	1	18	12	12	11	7.0	7.6	6.6	
全	13	1	36	19	18	20	ND(12)	18	ND(12)	

採取場所	K排水路排水口									
採取日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	
採取時刻	7:57	7:55	7:54	7:59	8:15	8:08	8:15	8:03	7:43	
Cs-134(約2年)	ND(2.1)	ND(1.5)	ND(3.3)	ND(3.1)	2.0	6.9	ND(2.4)	ND(3.6)	ND(2.1)	
Cs-137(約30年)	7.3	6.3	7.8	4.5	4.9	37	10	4.3	6.1	
全	16	15	ND(12)	20	ND(12)	64	18	ND(13)	16	

採取場所	K排水路排水口									
採取日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日						
採取時刻	8:09	8:16	7:55	7:54						
Cs-134(約2年)	ND(2.3)	ND(3.2)	ND(3.4)	ND(1.9)						
Cs-137(約30年)	4.1	5.4	4.9	5.7						
全	12	ND(11)	14	ND(13)						

\* 太枠内が今回公表データ。他は12月31日までにお知らせ済み。

1 悪天候により採取中止。