

福島第一原子力発電所 K排水路排水口放射能分析結果

単位: Bq/L

採取場所	K排水路排水口									
採取日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	
採取時刻	8:25	8:07	8:05		8:07	8:00	8:16	8:05	8:00	
Cs-134(約2年)	ND(2.2)	2.0	4.2		2.4	ND(2.1)	ND(2.0)	ND(1.9)	ND(1.6)	
Cs-137(約30年)	7.8	12	17		8.1	6.2	4.9	4.7	3.2	
全	14	17	38		22	15	ND(12)	13	ND(12)	

採取場所	K排水路排水口									
採取日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日	
採取時刻	7:50	7:35	7:41	8:03	7:59	8:24	8:15	7:40	7:47	
Cs-134(約2年)	3.1	10 ¹	ND(2.0)	ND(2.2)	ND(2.0)	ND(3.2)	ND(3.0)	ND(2.2)	ND(1.6)	
Cs-137(約30年)	11	51 ¹	12	6.5	9.3	8.7	7.1	5.2	4.7	
全	ND(12)	130 ¹	30	21	ND(13)	23	13	13	ND(13)	

採取場所	K排水路排水口									
採取日	2月29日									
採取時刻	7:55									
Cs-134(約2年)	ND(2.5)									
Cs-137(約30年)	4.3									
全	ND(13)									

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 太枠内が今回公表データ。他は2月29日までにお知らせ済み。

悪天候により採取中止。

1 降雨による表層土の流入のため上昇したものと考えられる。