

福島第一 地下水バイパス揚水井 No.10 分析結果

単位:Bq/L

地下水バイパス 揚水井 No.10		
	東京電力	第三者機関
採取日	2016年3月24日	
採取時刻	9:06	
全β	ND(11)	ND(2.9)
H-3(約12年)	2,800	2,500

- * 太枠内が今回公表データ。他は3月26日にお知らせ済み。
- * 第三者機関: 日本分析センター
- * NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

