

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

| 測定場所 | 1/3     | 1/4     | 1/5     | 1/6     | 1/7     | 1/8     | 1/9     | 1/10    | 1/11    | 1/12    | 1/13    | 1/14    | 1/15    | 1/16    | 1/17    | 1/18 | 1/19    |  |  |  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|--|--|--|
|      | ND(6.4) | ND(5.7) | ND(6.9) | ND(5.4) | ND(5.8) | ND(5.7) | ND(6.6) | ND(5.5) | ND(5.9) | ND(6.3) | ND(5.7) | ND(6.0) | ND(5.8) | ND(6.6) | ND(5.9) | 1    | ND(5.3) |  |  |  |
|      | ND(4.8) | ND(5.4) | ND(5.1) | ND(6.3) | ND(5.5) | ND(6.4) | ND(5.8) | ND(6.6) | ND(6.2) | ND(5.4) | ND(5.4) | ND(5.7) | ND(6.1) | ND(5.5) | ND(5.6) | 1    | ND(3.9) |  |  |  |
|      | ND(4.7) | ND(5.9) | ND(5.2) | ND(6.6) | ND(4.4) | ND(5.6) | ND(6.1) | ND(5.7) | ND(6.8) | ND(5.9) | ND(5.7) | ND(6.0) | ND(6.0) | ND(7.4) | ND(7.4) | 1    | ND(4.9) |  |  |  |
|      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -    | -       |  |  |  |
|      | ND(7.1) | ND(7.1) | ND(6.0) | ND(6.0) | ND(5.2) | ND(6.8) | ND(6.0) | ND(6.4) | ND(5.9) | ND(5.4) | ND(6.5) | ND(6.4) | ND(6.0) | ND(5.8) | ND(6.1) | 1    | ND(5.1) |  |  |  |
|      | -       | ND(6.0) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | ND(5.9) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -    | ND(3.8) |  |  |  |
|      | ND(6.5) | ND(6.0) | ND(6.6) | ND(8.5) | ND(6.5) | ND(7.6) | ND(6.9) | ND(8.3) | ND(6.2) | ND(7.6) | ND(6.8) | ND(8.1) | ND(6.9) | ND(6.5) | ND(7.2) | 1    | ND(4.4) |  |  |  |
|      | ND(6.8) | ND(6.8) | ND(6.2) | ND(6.7) | ND(6.4) | ND(5.9) | ND(6.6) | ND(7.2) | ND(5.9) | ND(6.5) | ND(6.1) | ND(5.6) | ND(5.9) | ND(6.4) | ND(6.6) | 1    | ND(4.9) |  |  |  |
|      | ND(5.1) | ND(5.2) | ND(6.3) | ND(6.1) | ND(6.8) | ND(6.4) | ND(6.1) | ND(5.2) | ND(7.1) | ND(6.0) | ND(7.2) | ND(5.9) | ND(5.9) | ND(6.1) | ND(7.1) | 1    | ND(3.1) |  |  |  |

Cs-134 (Bq/L)

| 測定場所 | 1/3     | 1/4     | 1/5     | 1/6     | 1/7     | 1/8     | 1/9     | 1/10    | 1/11    | 1/12    | 1/13   | 1/14    | 1/15    | 1/16    | 1/17    | 1/18 | 1/19    |  |  |  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------|---------|--|--|--|
|      | ND(9.5) | ND(9.5) | ND(10)  | ND(9.9) | ND(11)  | ND(9.5) | ND(9.7) | ND(9.4) | ND(11)  | ND(11)  | ND(10) | ND(9.3) | ND(11)  | ND(9.5) | ND(10)  | 1    | ND(9.1) |  |  |  |
|      | ND(11)  | ND(9.3) | ND(9.5) | ND(10)  | ND(10)  | ND(9.3) | ND(9.3) | ND(9.6) | ND(9.6) | ND(9.8) | ND(10) | ND(10)  | ND(9.4) | ND(9.2) | ND(10)  | 1    | ND(5.8) |  |  |  |
|      | ND(9.9) | ND(10)  | ND(9.1) | ND(11)  | ND(9.5) | ND(9.9) | ND(9.5) | ND(10)  | ND(11)  | ND(10)  | ND(11) | ND(11)  | ND(14)  | ND(10)  | ND(10)  | 1    | ND(9.3) |  |  |  |
|      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -    | -       |  |  |  |
|      | ND(9.6) | ND(10)  | ND(11)  | ND(10)  | ND(9.0) | ND(9.3) | ND(10)  | ND(10)  | ND(9.9) | ND(9.5) | ND(11) | ND(9.8) | ND(9.2) | ND(10)  | ND(10)  | 1    | ND(9.1) |  |  |  |
|      | -       | ND(9.9) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | ND(9.7) | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -    | ND(5.8) |  |  |  |
|      | ND(11)  | ND(11)  | 13      | ND(10)  | ND(12)  | ND(12)  | 18      | 17      | 16      | 12      | ND(11) | 16      | ND(12)  | 19      | 13      | 1    | 16      |  |  |  |
|      | ND(10)  | ND(9.7) | ND(9.9) | ND(11)  | ND(10)  | ND(10)  | ND(10)  | ND(9.4) | ND(12)  | ND(9.9) | ND(11) | ND(9.8) | ND(10)  | ND(9.6) | ND(9.9) | 1    | ND(9.1) |  |  |  |
|      | ND(10)  | ND(8.4) | ND(9.5) | ND(11)  | ND(10)  | ND(10)  | ND(11)  | ND(10)  | ND(10)  | ND(10)  | ND(10) | ND(9.6) | ND(11)  | ND(9.4) | ND(10)  | 1    | ND(6.1) |  |  |  |

Cs-137 (Bq/L)

| 測定場所 | 1/3    | 1/4    | 1/5    | 1/6    | 1/7    | 1/8    | 1/9    | 1/10   | 1/11   | 1/12   | 1/13   | 1/14   | 1/15   | 1/16   | 1/17   | 1/18 | 1/19    |  |  |  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--|--|--|
|      | ND(16) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | 1    | ND(17)  |  |  |  |
|      | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | 1    | ND(9.7) |  |  |  |
|      | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | 1    | ND(16)  |  |  |  |
|      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -       |  |  |  |
|      | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(19) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | 1    | ND(17)  |  |  |  |
|      | -      | ND(16) | -      | -      | -      | -      | -      | -      | ND(18) | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | ND(9.5) |  |  |  |
|      | 49     | 32     | 57     | 89     | 49     | 50     | 93     | 79     | 53     | 34     | 53     | 74     | 30     | 85     | 56     | 1    | 78      |  |  |  |
|      | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | 1    | ND(16)  |  |  |  |
|      | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | 1    | ND(9.6) |  |  |  |

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)  
 を追加で測定。(2011/5/30~)  
 を追加で測定。(2011/8/2~)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
 1 悪天候により採取中止

<測定箇所>  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東