

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1				
①	ND(5.9)	※1	ND(5.3)	ND(4.1)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.9)	※1	ND(4.8)	ND(4.2)				
②	ND(5.6)	※1	ND(3.9)	ND(5.4)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(5.9)	ND(4.8)	ND(4.2)	※1	ND(5.0)	ND(4.8)				
③	ND(7.4)	※1	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.8)	※1	ND(4.8)	ND(3.9)				
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
⑤	ND(6.1)	※1	ND(5.1)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(3.9)	※1	ND(5.4)	ND(3.7)				
⑥	-	-	ND(3.8)	-	-	-	-	-	ND(5.0)	-	-	-	-	-	-	ND(4.4)				
⑦	ND(7.2)	※1	ND(4.4)	ND(5.6)	ND(5.5)	ND(5.2)	ND(5.8)	ND(5.7)	ND(5.5)	ND(5.8)	ND(5.4)	ND(5.3)	ND(4.8)	※1	ND(5.9)	ND(5.7)				
⑧	ND(6.6)	※1	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(5.4)	ND(5.5)	ND(3.7)	ND(3.9)	ND(5.4)	ND(4.5)	※1	ND(4.6)	ND(4.2)				
⑨	ND(7.1)	※1	ND(3.1)	ND(3.7)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.7)	※1	ND(4.5)	ND(5.2)				

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1				
①	ND(10)	※1	ND(9.1)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(5.5)	ND(5.7)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(5.1)	ND(3.8)	ND(4.1)	ND(5.6)	※1	ND(2.8)	ND(3.0)				
②	ND(10)	※1	ND(5.8)	ND(4.6)	ND(4.1)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(3.0)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(3.3)	※1	ND(4.0)	ND(5.5)				
③	ND(10)	※1	ND(9.3)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(5.5)	ND(3.5)	ND(3.0)	ND(4.9)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(3.7)	ND(5.6)	※1	ND(5.5)	ND(5.3)				
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
⑤	ND(10)	※1	ND(9.1)	ND(3.6)	ND(4.1)	ND(5.5)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.7)	ND(3.0)	ND(5.5)	ND(3.9)	ND(5.7)	※1	ND(5.7)	ND(4.3)				
⑥	-	-	ND(5.8)	-	-	-	-	-	ND(4.9)	-	-	-	-	-	-	ND(4.5)				
⑦	13	※1	16	17	15	12	15	7.4	13	13	9.6	11	17	※1	16	9.1				
⑧	ND(9.9)	※1	ND(9.1)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(5.1)	ND(5.3)	ND(4.7)	※1	ND(4.3)	ND(4.0)				
⑨	ND(10)	※1	ND(6.1)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.4)	ND(5.1)	ND(4.7)	ND(5.5)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(5.8)	※1	ND(3.0)	ND(3.2)				

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1				
①	ND(18)	※1	ND(17)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(3.6)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(5.3)	ND(3.9)	※1	ND(5.6)	ND(4.7)				
②	ND(17)	※1	ND(9.7)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(5.9)	ND(5.6)	ND(4.4)	ND(3.3)	※1	ND(3.9)	ND(4.3)				
③	ND(17)	※1	ND(16)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(5.4)	ND(5.0)	※1	ND(4.1)	ND(5.0)				
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
⑤	ND(18)	※1	ND(17)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(5.3)	ND(4.7)	※1	ND(4.1)	ND(5.3)				
⑥	-	-	ND(9.5)	-	-	-	-	-	ND(5.0)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)				
⑦	56	※1	78	84	64	71	70	49	70	68	44	56	75	※1	62	59				
⑧	ND(18)	※1	ND(16)	ND(3.5)	ND(5.1)	ND(4.1)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(4.9)	6.2	ND(4.7)	※1	ND(4.7)	ND(4.3)				
⑨	ND(16)	※1	ND(9.6)	ND(4.9)	ND(4.0)	ND(4.1)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(5.3)	ND(4.3)	※1	ND(3.9)	ND(3.9)				

※「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 ※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)  
 ※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)  
 ※⑧を追加で測定。(2011/5/30~)  
 ※⑨を追加で測定。(2011/8/2~)  
 ※NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
 ※1 悪天候により採取中止

- ＜測定箇所＞  
 ①4号T/B建屋南東  
 ②プロセス主建屋北東  
 ③プロセス主建屋南東  
 ④プロセス主建屋南西  
 ⑤雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 ⑥サイトバンカ建屋南西  
 ⑦焼却工作建屋 西側  
 ⑧雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 ⑨サイトバンカ建屋南東