

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

| 測定場所 | 2/28 | 2/29 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | ND(4.7) | ND(4.2) | ND(4.6) | ND(5.3) | ND(3.8) | ND(5.0) | ND(4.1) | ND(4.7) | ND(3.7) | ND(3.7) | ND(3.9) | ND(5.3) | ND(5.0) | ND(5.4) | ND(5.2) | ND(4.9) | ND(4.8) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(4.6) |
| | ND(4.2) | ND(4.7) | ND(4.5) | ND(3.9) | ND(4.7) | ND(5.1) | ND(4.0) | ND(4.9) | ND(4.4) | ND(3.9) | ND(4.2) | ND(4.2) | ND(5.0) | ND(3.9) | ND(4.8) | ND(4.3) | ND(4.0) | ND(4.8) | ND(5.0) | ND(5.5) |
| | ND(5.7) | ND(4.2) | ND(5.1) | ND(4.0) | ND(5.0) | ND(4.0) | ND(4.3) | ND(5.3) | ND(5.0) | ND(5.1) | ND(4.8) | ND(4.3) | ND(4.7) | ND(4.8) | ND(4.6) | ND(4.9) | ND(5.0) | ND(5.5) | ND(5.0) | ND(4.5) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ND(4.0) | ND(4.3) | ND(4.4) | ND(4.3) | ND(4.7) | ND(4.3) | ND(4.4) | ND(4.1) | ND(4.6) | ND(5.4) | ND(3.9) | ND(4.2) | ND(4.8) | ND(3.7) | ND(5.1) | ND(4.6) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(4.4) | ND(5.2) |
| | - | ND(3.7) | - | - | - | - | - | - | ND(5.2) | - | - | - | - | - | - | ND(4.4) | - | - | - | - |
| | ND(4.9) | ND(6.2) | ND(8.1) | ND(4.4) | ND(5.8) | ND(6.3) | ND(5.8) | ND(4.9) | ND(5.8) | ND(4.7) | ND(5.4) | ND(6.1) | ND(5.4) | ND(6.3) | ND(6.1) | ND(6.5) | ND(5.4) | ND(5.6) | ND(4.9) | ND(5.0) |
| | ND(4.3) | ND(5.1) | ND(4.4) | ND(4.3) | ND(4.6) | ND(5.2) | ND(3.8) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(4.8) | ND(5.0) | ND(4.4) | ND(4.4) | ND(4.7) | ND(4.6) | ND(4.6) | ND(5.2) | ND(5.0) | ND(4.7) | ND(4.3) |
| | ND(4.9) | ND(4.2) | ND(5.4) | ND(4.3) | ND(4.5) | ND(4.2) | ND(4.7) | ND(4.0) | ND(5.1) | ND(4.0) | ND(4.6) | ND(4.3) | ND(4.6) | ND(4.6) | ND(4.7) | ND(4.4) | ND(4.3) | ND(5.0) | ND(4.2) | ND(4.9) |

Cs-134 (Bq/L)

| 測定場所 | 2/28 | 2/29 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | ND(6.2) | ND(3.6) | ND(3.9) | ND(4.8) | ND(6.0) | ND(6.0) | ND(4.4) | ND(3.5) | ND(4.8) | ND(5.5) | ND(2.8) | ND(4.7) | ND(5.8) | ND(4.3) | ND(5.5) | ND(4.6) | ND(5.2) | ND(5.9) | ND(4.4) | ND(3.0) |
| | ND(4.6) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(5.1) | ND(4.3) | ND(4.8) | ND(4.0) | ND(4.3) | ND(4.6) | ND(4.6) | ND(4.3) | ND(4.0) | ND(4.3) | ND(4.0) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(4.8) | ND(4.6) | ND(3.6) | ND(4.0) |
| | ND(5.3) | ND(5.0) | ND(5.0) | ND(4.4) | ND(4.1) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(4.5) | ND(5.6) | ND(5.0) | ND(4.8) | ND(4.5) | ND(5.2) | ND(4.9) | ND(4.1) | ND(3.0) | ND(5.7) | ND(3.7) | ND(5.3) | ND(4.6) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ND(4.7) | ND(3.3) | ND(5.0) | ND(6.3) | ND(5.7) | ND(5.5) | ND(5.5) | ND(3.7) | ND(6.0) | ND(5.8) | ND(3.0) | ND(4.0) | ND(5.5) | ND(4.8) | ND(4.2) | ND(4.8) | ND(5.3) | ND(4.8) | ND(4.3) | ND(3.0) |
| | - | ND(5.1) | - | - | - | - | - | - | ND(4.8) | - | - | - | - | - | - | ND(5.5) | - | - | - | - |
| | 16 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 10 | ND(5.5) | 11 | 13 | 14 | 18 | 5.8 | 10 | 19 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8.6 |
| | ND(6.0) | ND(5.8) | ND(4.6) | ND(4.4) | ND(4.7) | ND(5.5) | ND(2.7) | ND(4.0) | ND(4.6) | ND(4.5) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(4.5) | ND(4.0) | ND(4.4) | ND(3.6) | ND(4.6) | ND(4.6) | ND(4.6) | ND(4.3) |
| | ND(3.7) | ND(4.4) | ND(4.2) | ND(4.8) | ND(3.0) | ND(5.1) | ND(2.8) | ND(2.8) | ND(5.3) | ND(4.9) | ND(4.8) | ND(4.8) | ND(5.3) | ND(3.0) | ND(3.3) | ND(5.2) | ND(3.7) | ND(3.9) | ND(4.1) | ND(4.1) |

Cs-137 (Bq/L)

| 測定場所 | 2/28 | 2/29 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | ND(5.6) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(3.9) | ND(4.9) | ND(5.3) | ND(3.9) | ND(3.4) | ND(4.6) | ND(3.3) | ND(4.4) | ND(3.8) | ND(5.6) | ND(5.2) | ND(4.3) | ND(4.7) | ND(4.3) | ND(3.3) | ND(4.8) | ND(3.3) |
| | ND(4.3) | ND(3.4) | ND(3.4) | ND(3.4) | ND(3.9) | ND(5.6) | ND(3.4) | ND(4.4) | ND(3.3) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(5.0) | ND(3.3) | ND(3.9) | ND(4.7) | ND(5.3) | ND(4.7) | ND(4.8) | ND(4.5) | ND(3.9) |
| | ND(5.0) | ND(4.7) | ND(4.7) | ND(4.7) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(3.9) | ND(5.0) | ND(4.4) | ND(3.3) | ND(3.8) | ND(4.6) | ND(4.6) | ND(4.3) | ND(3.8) | ND(5.2) | ND(3.9) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(3.9) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ND(4.7) | ND(4.7) | ND(3.9) | ND(5.6) | ND(4.7) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(3.9) | ND(5.2) | ND(5.9) | ND(5.0) | ND(3.9) | ND(4.6) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(3.9) | ND(4.3) | ND(4.2) | ND(3.9) | ND(5.0) |
| | - | ND(3.9) | - | - | - | - | - | - | ND(4.3) | - | - | - | - | - | - | ND(3.3) | - | - | - | - |
| | 68 | 66 | 61 | 49 | 69 | 59 | 61 | 35 | 66 | 72 | 41 | 74 | 41 | 64 | 73 | 72 | 51 | 64 | 49 | 37 |
| | ND(4.3) | ND(5.6) | ND(4.7) | ND(4.7) | ND(5.3) | 5.6 | ND(4.3) | ND(3.9) | ND(4.3) | ND(5.0) | ND(3.3) | ND(5.3) | ND(4.6) | ND(4.3) | ND(5.0) | ND(4.3) | ND(5.2) | ND(4.8) | ND(4.7) | ND(3.8) |
| | ND(3.4) | ND(5.0) | ND(4.3) | ND(3.4) | ND(5.0) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(4.4) | ND(4.8) | ND(4.7) | ND(4.4) | ND(5.0) | ND(3.8) | ND(4.6) | ND(4.7) | ND(3.9) | ND(4.3) | ND(3.9) | ND(4.3) | ND(5.3) |

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)
 を追加で測定。(2011/5/30~)
 を追加で測定。(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東