

# 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について（H4エリア周辺）

< 参 考 資 料 >  
2016年4月16日  
東京電力ホールディングス株式会社

単位: Bq/L

|           | H4エリア周辺地下水 |        |        |        |     |     |     |     |        |      |      |      |             |     |
|-----------|------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|------|------|------|-------------|-----|
|           | E-1        | E-3    | E-4    | E-5    | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | E-10   | E-12 | E-13 | E-14 | ウェル<br>ポイント | F-1 |
| 採取日       | 4月14日      | 4月14日  | 4月14日  | 4月14日  | /   | /   | /   | /   | 4月14日  | /    | /    | /    | /           | /   |
| 採取時刻      | 7:20       | 7:10   | 7:05   | 7:00   | /   | /   | /   | /   | 7:15   | /    | /    | /    | /           | /   |
| 全β        | 8,400      | ND(18) | ND(18) | ND(18) | /   | /   | /   | /   | ND(18) | /    | /    | /    | /           | /   |
| H-3(約12年) | 3,500      | 270    | 200    | 140    | /   | /   | /   | /   | 16,000 | /    | /    | /    | /           | /   |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## <参考>前回公表までの最高値

単位: Bq/L

|           | E-1             | E-2              | E-3          | E-4              | E-5                 | E-6               | E-7          | E-8           |
|-----------|-----------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 全β        | 710,000 [11/10] | 650 [9/4]        | 570 [9/18]   | 1,300 [9/15]     | 100 [9/24]          | 63 <9/9>          | 60 <8/13>    | 36 [3/10]     |
| H-3(約12年) | 790,000 [10/17] | 530 [10/5] <1/3> | 7,700 <4/28> | 2,600 <2/18,3/1> | 3,100 [11/10,11/13] | 350 [12/18] <1/1> | 1,100 <2/19> | 2,300 [11/13] |

  

|           | E-9            | E-10          | E-11         | E-12         | E-13         | E-14       | ウェルポイント         | F-1        |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| 全β        | 20,000 [5/20]  | 160 <4/8>     | 170 [3/11]   | 37 <1/23>    | 21 [1/6]     | 40 <8/20>  | 16,000 [11/28]  | 36 <8/19>  |
| H-3(約12年) | 51,000 [11/25] | 54,000 <1/21> | 1,000 <2/12> | 2,900 <2/12> | 1,800 [4/14] | 640 <8/26> | 190,000 [11/30] | 770 <2/25> |

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。[ ]は2013年、< >は2014年、【 】は2015年。

