

地下貯水槽 トリチウム分析結果(2016年5月18日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取日	5月18日	5月18日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	7:56	8:19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
トリチウム(Bq/L)	ND(200)	ND(200)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 トリチウム:約12年

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取日	5月18日	5月18日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	7:40	8:31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
トリチウム(Bq/L)	1,200	ND(230)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 トリチウム:約12年

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。