

## 地下貯水槽 トリチウム分析結果(2016年6月2日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取日	/	/	/	/	6月2日	6月2日	/	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	/	/	/	/	8:44	8:26	/	/	/	/	/	/	/	/
トリチウム(Bq/L)	/	/	/	/	ND(230)	ND(230)	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 トリチウム:約12年

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
	i		ii		iii		iv *		v *		vi		vii *	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取日	/	/	/	/	6月2日	6月2日	/	/	/	/	6月2日	6月2日	/	/
採取時刻	/	/	/	/	8:50	7:40	/	/	/	/	9:12	採取できず	/	/
トリチウム(Bq/L)	/	/	/	/	2,300	ND(230)	/	/	/	/	ND(230)		/	/

半減期 トリチウム:約12年

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 漏えい検知孔iv、v、viiは、採取対象としていない。