

< 参 考 資 料 >  
 2 0 1 6 年 4 月 1 0 日  
 東京電力ホールディングス株式会社

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月8日	4月8日	4月8日	4月8日
採取時刻	8:50	8:20	8:40	8:30
Cs-134(約2年)	440	110	550	32
Cs-137(約30年)	2,200	610	2,700	150
全	2,900	1,000	4,600	210
H-3(約12年)	420	720	150	170

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

