

< 参 考 資 料 >  
 2 0 1 6 年 4 月 1 3 日  
 東京電力ホールディングス株式会社

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月11日	4月11日	4月11日	4月11日
採取時刻	8:30	8:10	8:25	8:20
Cs-134(約2年)	660	160	450	18
Cs-137(約30年)	3,000	830	2,100	130
全	4,100	1,600	3,800	150
H-3(約12年)	470	1,000	140	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

