

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 4 月 1 5 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月13日	4月13日	4月13日	4月13日
採取時刻	8:50	8:10	8:40	8:15
Cs-134(約2年)	780	170	270	18
Cs-137(約30年)	3,700	890	1,300	120
全	4,700	1,600	4,200	120
H-3(約12年)	490	880	220	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

