

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 4 月 1 7 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月15日	4月15日	4月15日	4月15日
採取時刻	7:20	7:00	7:10	7:05
Cs-134(約2年)	720	190	550	32
Cs-137(約30年)	3,400	970	2,800	170
全β	4,600	1,800	4,600	180
H-3(約12年)	370	760	140	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

