

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月20日	4月20日	4月20日	4月20日
採取時刻	8:40	8:15	8:30	8:20
Cs-134(約2年)	1,100	230	320	23
Cs-137(約30年)	5,500	1,000	1,700	110
全	7,000	2,200	4,000	150
H-3(約12年)	510	820	250	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

