

< 参 考 資 料 >  
 2 0 1 6 年 4 月 2 9 日  
 東京電力ホールディングス株式会社

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月27日	4月27日	4月27日	4月27日
採取時刻	8:20	8:00	8:10	8:05
Cs-134(約2年)	1,400	220	220	21
Cs-137(約30年)	6,800	1,200	1,100	160
全β	7,900	2,200	4,200	200
H-3(約12年)	520	800	280	190

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

