

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 5 月 4 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月2日	5月2日	5月2日	5月2日
採取時刻	8:40	8:30	7:45	8:35
Cs-134(約2年)	290	270	390	28
Cs-137(約30年)	1,600	1,200	2,100	130
全β	2,100	2,400	4,300	180
H-3(約12年)	140	710	250	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

