

< 参 考 資 料 >  
 2 0 1 6 年 5 月 7 日  
 東京電力ホールディングス株式会社

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |       | 2号機放水路立坑水 |      |
|--------------|-----------|-------|-----------|------|
|              | 上流側       | 下流側   | 上流側       | 下流側  |
| 採取日          | 5月5日      | 5月5日  | 5月5日      | 5月5日 |
| 採取時刻         | 7:10      | 6:50  | 7:05      | 6:55 |
| Cs-134(約2年)  | 240       | 240   | 330       | 36   |
| Cs-137(約30年) | 1,300     | 1,200 | 1,600     | 150  |
| 全β           | 1,600     | 2,600 | 3,900     | 180  |
| H-3(約12年)    | ND(120)   | 800   | 240       | 140  |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

