

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 5 月 8 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月6日	5月6日	5月6日	5月6日
採取時刻	7:30	7:04	7:17	7:09
Cs-134(約2年)	270	280	340	37
Cs-137(約30年)	1,300	1,300	1,600	160
全β	2,400	2,600	5,200	220
H-3(約12年)	ND(120)	870	220	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

