

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 5月9日 | 5月9日 | 5月9日 | 5月9日 |
| 採取時刻 | 8:55 | 8:40 | 8:50 | 8:45 |
| Cs-134(約2年) | 250 | 290 | 280 | 32 |
| Cs-137(約30年) | 1,400 | 1,300 | 1,500 | 150 |
| 全 | 1,800 | 2,600 | 3,700 | 210 |
| H-3(約12年) | ND(110) | 670 | 200 | 170 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

