

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 5 月 1 3 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月11日	5月11日	5月11日	5月11日
採取時刻	9:20	8:55	9:15	9:00
Cs-134(約2年)	93	290	590	32
Cs-137(約30年)	470	1,400	3,200	170
全	610	2,500	5,200	280
H-3(約12年)	ND(120)	710	160	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

