

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 5 月 1 5 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日
採取時刻	8:45	8:25	8:35	8:30
Cs-134(約2年)	100	300	520	29
Cs-137(約30年)	460	1,400	2,700	150
全	610	2,700	5,100	200
H-3(約12年)	ND(110)	650	220	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

