

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月16日	5月16日	5月16日	5月16日
採取時刻	8:30	8:15	8:25	8:20
Cs-134(約2年)	120	270	460	31
Cs-137(約30年)	620	1,400	2,200	130
全	740	2,900	4,700	190
H-3(約12年)	ND(100)	670	160	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

