

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 5 月 2 0 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月18日	5月18日	5月18日	5月18日
採取時刻	8:30	8:15	8:05	8:20
Cs-134(約2年)	120	290	550	36
Cs-137(約30年)	570	1,400	3,100	160
全	670	2,900	5,100	190
H-3(約12年)	ND(100)	680	150	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

