

< 参 考 資 料 >  
 2 0 1 6 年 5 月 2 2 日  
 東京電力ホールディングス株式会社

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日
採取時刻	7:10	6:50	7:05	6:55
Cs-134(約2年)	130	340	530	34
Cs-137(約30年)	650	1,600	2,900	130
全	740	3,000	4,700	230
H-3(約12年)	ND(120)	660	160	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

