

< 参 考 資 料 >  
 2 0 1 6 年 5 月 2 5 日  
 東京電力ホールディングス株式会社

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日
採取時刻	7:50	7:35	7:45	7:40
Cs-134(約2年)	180	350	410	30
Cs-137(約30年)	760	1,700	2,100	130
全	1,000	3,300	4,200	200
H-3(約12年)	ND(100)	640	180	150

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

