

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |       | 2号機放水路立坑水 |       |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|
|              | 上流側       | 下流側   | 上流側       | 下流側   |
| 採取日          | 5月30日     | 5月30日 | 5月30日     | 5月30日 |
| 採取時刻         | 8:20      | 8:05  | 8:15      | 8:10  |
| Cs-134(約2年)  | 130       | 320   | 310       | 27    |
| Cs-137(約30年) | 670       | 1,500 | 1,600     | 140   |
| 全            | 950       | 3,300 | 3,700     | 200   |
| H-3(約12年)    | ND(120)   | 660   | 240       | 130   |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

