

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日
採取時刻	7:30	7:15	7:25	7:20
Cs-134(約2年)	320	210	210	33
Cs-137(約30年)	1,700	1,100	1,200	190
全	2,200	2,400	3,500	260
H-3(約12年)	ND(120)	620	280	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

