

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月17日	6月17日	6月17日	6月17日
採取時刻	8:05	8:30	8:10	8:35
Cs-134(約2年)	180	180	340	54
Cs-137(約30年)	1,000	910	1,700	270
全β	1,300	1,800	4,200	340
H-3(約12年)	ND(120)	490	350	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

