

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月20日	6月20日	6月20日	6月20日
採取時刻	8:05	8:35	8:10	8:40
Cs-134(約2年)	270	260	170	67
Cs-137(約30年)	1,300	1,300	1,000	340
全	1,400	2,500	3,400	400
H-3(約12年)	ND(97)	510	360	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

