

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月27日	6月27日	6月27日	6月27日
採取時刻	7:45	8:10	7:50	8:15
Cs-134(約2年)	260	200	620	52
Cs-137(約30年)	1,400	1,000	3,200	260
全	1,800	2,000	4,400	370
H-3(約12年)	ND(110)	530	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

