


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口						物揚場排水口					
採取日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	3	0	2.5	0	0	0.5	3	0	2.5	0	0	0.5
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.8)	1.2	1.6	ND(0.5)	0.94	ND(0.8)	0.94	ND(0.7)	0.80	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.8)
Cs-137(約30年)	5.0	3.5	7.5	2.1	4.2	1.9	4.9	2.2	4.6	2.7	1.7	1.8
全β	11	10	11	7.9	6.5	8.4	8.8	3.7	7.4	ND(3.7)	ND(4.4)	ND(3.5)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	分析中	-	-	-	-	-	分析中

単位: Bq/L

	K排水路排水口						C排水路 35m盤					
採取日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	3	0	2.5	0	0	0.5	3	0	2.5	0	0	0.5
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	6.1	2.3	6.4	2.0	1.7	2.2	ND(0.7)	ND(0.9)	ND(0.8)	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.9)
Cs-137(約30年)	25	10	33	9.8	9.4	13	1.3	ND(0.9)	1.4	ND(0.6)	ND(0.8)	ND(0.8)
全β	43	17	45	15	15	28	8.6	ND(3.3)	17	ND(3.7)	ND(4.4)	ND(3.5)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	分析中	-	-	-	-	-	分析中

* 太枠内が今回公表データ。他は4月27までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位：Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全β	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。