

福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口						物揚場排水口					
採取日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	1.5	0.95	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.7)	0.60	ND(0.7)	ND(0.9)	ND(0.7)	ND(0.6)	ND(0.4)	ND(0.6)
Cs-137(約30年)	5.7	3.3	3.8	2.3	2.5	2.9	1.0	1.4	1.1	2.0	1.4	1.0
全	8.1	13	7.2	6.3	8.6	5.8	ND(3.5)	4.2	ND(3.7)	ND(4.0)	3.5	ND(3.7)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	分析中	-	-	-	-	-	分析中

単位: Bq/L

	K排水路排水口						C排水路 35m盤					
採取日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	11:45	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	2.9	2.9	2.7	2.4	1.4	1.9	ND(0.6)	ND(0.9)	ND(0.9)	ND(1.0)	ND(0.9)	ND(0.9)
Cs-137(約30年)	16	14	13	13	8.0	8.3	ND(0.7)	ND(0.9)	ND(0.9)	ND(0.9)	ND(0.8)	ND(0.7)
全	28	23	22	18	12	13	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.7)	ND(4.0)	ND(3.3)	ND(3.7)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	分析中	-	-	-	-	-	分析中

* 太枠内が今回公表データ。他は5月25日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。