


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口						物揚場排水口					
	6月17日	6月18日					6月17日	6月18日				
採取時刻	7:00	7:00					7:00	7:00				
降雨量(mm/日)	3.5	0					3.5	0				
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中					解析中	解析中				
Cs-134(約2年)	2.1	1.6					1.6	ND(1.0)				
Cs-137(約30年)	10	9.1					10	1.8				
全	16	19					35	5.3				
H-3(約12年)	-	-					-	-				

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口						C排水路 35m盤					
	6月17日	6月18日					6月17日	6月18日				
採取時刻	7:00	7:00					7:00	7:00				
降雨量(mm/日)	3.5	0					3.5	0				
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中					解析中	解析中				
Cs-134(約2年)	7.5	3.5					ND(0.7)	ND(1.0)				
Cs-137(約30年)	42	18					1.5	ND(0.9)				
全	70	32					24	ND(4.0)				
H-3(約12年)	-	-					-	-				

* 太枠内が今回公表データ。他は6月18日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。