

福島第一原子力発電所 土壤中のPu分析結果

1. 測定結果：

(データ集約:5/27)
(単位：Bq/kg・乾土)

採取場所 ()は1,2号機スタックからの距離	採取日	Pu-238	Pu-239+240
グラウンド(西北西約500m) ¹	2016年1月12日	$(2.9 \pm 0.72) \times 10^{-2}$	$(2.0 \pm 0.58) \times 10^{-2}$
野鳥の森(西約500m) ¹		N.D. [1.5×10^{-2}]	$(8.9 \pm 1.2) \times 10^{-2}$
国内の土壌(昭和53年～平成20年) ²		N.D. $\sim 1.5 \times 10^{-1}$	N.D. ~ 4.5

[]内は検出限界値を示す

- 1：過去のサンプリングが重ならないよう隣接地を採取。
2：出典「環境放射線データベース」(文部科学省)

2. 分析機関：株式会社 化研

3. 評価：

2016年1月12日に検出されたPu-238とPu-239+240の濃度は、過去の大気圏内核実験において国内で観測されたフォールアウトと同様なレベルである。しかし、これまでの結果から、今回の事故に由来する可能性が考えられる。

以 上