

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4			
	1	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(5.5)	ND(4.9)	ND(5.3)	ND(4.6)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(5.1)		1		
	1	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(3.6)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.6)		1		
	1	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(3.7)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(4.6)		1		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	1	ND(4.7)	ND(5.5)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.9)		1		
	-	ND(4.9)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-		-		
	1	ND(4.9)	ND(5.6)	ND(5.3)	ND(5.7)	ND(5.7)	ND(5.3)	ND(5.6)	ND(5.6)	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(5.4)	ND(5.3)	ND(5.0)		1		
	1	ND(4.7)	ND(5.4)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(5.0)		1		
	1	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(5.5)	ND(3.7)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.6)		1		

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4			
	1	ND(4.8)	ND(5.8)	ND(3.0)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(6.0)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(6.1)	ND(5.1)	ND(5.7)	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(5.3)		1		
	1	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(3.7)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(3.7)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.3)		1		
	1	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(3.0)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(2.7)	ND(4.6)	ND(5.5)	ND(5.5)		1		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	1	ND(3.3)	ND(3.7)	ND(5.5)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(3.7)	ND(3.0)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(2.7)	ND(5.5)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(5.5)		1		
	-	ND(5.5)	-	-	-	-	-	-	ND(3.7)	-	-	-	-	-	-	ND(4.0)	-		-		
	1	ND(5.0)	12	6.1	13	6.3	ND(6.0)	6.0	13	8.9	7.7	7.3	12	9.7	7.9	7.4	6.4		1		
	1	ND(4.9)	ND(3.6)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(5.7)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(6.0)	ND(5.5)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(4.4)		1		
	1	ND(3.7)	ND(5.5)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(5.5)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(5.8)		1		

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4			
	1	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(3.8)	ND(6.2)	ND(4.3)	ND(5.6)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(3.2)	ND(4.6)	ND(4.3)		1		
	1	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(4.2)	ND(3.8)	ND(4.5)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.0)	ND(3.5)	ND(4.9)	ND(4.0)		1		
	1	ND(4.4)	ND(3.3)	ND(5.3)	ND(3.8)	ND(3.3)	ND(4.6)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(5.6)	ND(3.2)	ND(3.9)	ND(4.7)		1		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	1	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(5.3)	ND(3.2)		1		
	-	ND(3.8)	-	-	-	-	-	-	ND(4.2)	-	-	-	-	-	-	ND(3.9)	-		-		
	1	28	47	47	47	46	27	30	53	34	47	47	52	60	40	50	36		1		
	1	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(4.8)	ND(4.3)	4.7	4.0	ND(3.8)	ND(4.5)	ND(5.9)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(4.8)		1		
	1	ND(3.8)	ND(3.3)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(3.7)	ND(4.1)	ND(5.0)	ND(3.3)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(3.9)		1		

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29～)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26～)  
 を追加で測定。(2011/5/30～)  
 を追加で測定。(2011/8/2～)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
 1 悪天候により採取中止

<測定箇所>  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東