

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29					
	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(5.3)	ND(3.6)	ND(6.3)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(6.0)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(5.0)					
	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(4.9)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.2)					
	ND(5.6)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(4.6)	ND(5.4)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(6.1)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(4.3)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(4.2)	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(4.7)					
	-	ND(5.2)	-	-	-	-	-	-	ND(4.4)	-	-	-	-	-	-					
	ND(5.7)	ND(4.3)	ND(5.8)	ND(5.7)	ND(5.1)	ND(5.7)	ND(4.9)	ND(5.3)	ND(5.1)	ND(5.0)	ND(5.7)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(6.1)					
	ND(4.9)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(5.3)	ND(4.0)	ND(4.7)					
	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(5.6)	ND(5.3)	ND(4.0)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(6.0)	ND(4.3)	ND(4.7)					

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29					
	ND(4.5)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.1)	ND(6.1)	ND(4.3)	ND(5.7)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(6.5)	ND(5.2)	ND(4.2)	ND(3.6)	ND(6.3)					
	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(5.1)	ND(3.7)	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(4.8)					
	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(6.3)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(5.8)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(3.9)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(4.4)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(3.7)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(3.9)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(5.3)					
	-	ND(3.6)	-	-	-	-	-	-	ND(5.3)	-	-	-	-	-	-					
	ND(6.3)	8.3	ND(5.6)	9.9	5.6	8.1	6.4	5.8	ND(6.3)	6.0	5.9	ND(5.0)	9.2	7.0	ND(4.7)					
	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(5.8)	ND(4.2)	ND(6.0)	ND(4.4)	ND(3.6)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(5.6)	ND(4.0)					
	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(2.7)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(5.3)	ND(5.6)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(3.7)					

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29					
	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(3.8)	ND(5.4)	ND(5.9)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(5.9)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(5.6)					
	ND(4.0)	ND(5.2)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(3.5)	ND(5.6)	ND(4.0)	ND(3.3)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(4.4)					
	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(5.9)	ND(3.9)	ND(5.4)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(5.0)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(3.5)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(3.5)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(4.4)					
	-	ND(4.1)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	-					
	44	36	29	53	32	39	42	38	35	31	31	33	29	25	23					
	ND(4.8)	ND(3.3)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.9)	4.8	ND(4.4)	ND(3.9)					
	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(5.6)	ND(5.3)	ND(4.0)	ND(3.9)	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(3.4)					

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29～)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26～)  
 を追加で測定。(2011/5/30～)  
 を追加で測定。(2011/8/2～)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

< 測定箇所 >  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東