

福島第一原子力発電所 サブドレンのPu分析結果

1. 測定結果：

(データ集約:6/3)  
(単位：Bq/L)

採取場所	採取日	Pu-238	Pu-239+240
2号機サブドレン	2016年2月15日	N.D. [ $7.4 \times 10^{-4}$ ]	N.D. [ $6.9 \times 10^{-4}$ ]
6号機サブドレン	2016年2月12日	N.D. [ $6.4 \times 10^{-4}$ ]	N.D. [ $5.9 \times 10^{-4}$ ]

[ ]内は検出限界値を示す

2. 分析機関：株式会社 化研

3. 評価：

今回測定した試料からはPu-238, Pu-239+240は検出されなかった。

以 上