

# 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

2016年7月10日  
東京電力ホールディングス株式会社

単位:Bq/L

|           | H6エリア周辺地下水 |        |        |
|-----------|------------|--------|--------|
|           | G-1        | G-2    | G-3    |
| 採取日       | 7月8日       | 7月8日   | 7月8日   |
| 採取時刻      | 6:40       | 6:45   | 6:50   |
| 全         | ND(17)     | ND(17) | ND(17) |
| H-3(約12年) | 910        | 730    | 170    |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

|           | G-1             | G-2              | G-3          |
|-----------|-----------------|------------------|--------------|
| 全         | 54 <3/28>       | 260 <6/10>       | 60 [1/15]    |
| H-3(約12年) | 4,400<br>[9/21] | 20,000<br>[9/27] | 2,600 <5/24> |

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。 <>は2014年。[ ]は2015年。

