

地下貯水槽 トリチウム分析結果(2016年8月17日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取日	8月17日	8月17日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	9:33	9:03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
トリチウム(Bq/L)	ND(190)	ND(190)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 トリチウム:約12年

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取日	8月17日	8月17日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	9:31	8:57	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
トリチウム(Bq/L)	1,800	ND(200)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 トリチウム:約12年

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。