

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月29日	6月29日	6月29日	6月29日
採取時刻	8:15	8:00	8:10	8:05
Cs-134(約2年)	220	190	470	51
Cs-137(約30年)	1,100	960	2,600	310
全	1,400	2,000	3,900	350
H-3(約12年)	ND(99)	580	ND(99)	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

