

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日
採取時刻	7:45	8:00	7:50	8:05
Cs-134(約2年)	150	360	340	40
Cs-137(約30年)	940	2,000	1,700	210
全	1,100	3,600	2,400	290
H-3(約12年)	ND(100)	720	ND(100)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

