

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月13日	7月13日	7月13日	7月13日
採取時刻	7:40	7:55	7:45	8:00
Cs-134(約2年)	170	440	200	30
Cs-137(約30年)	920	2,300	1,100	180
全	1,200	4,600	2,700	260
H-3(約12年)	ND(130)	940	ND(130)	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

