

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月15日	7月15日	7月15日	7月15日
採取時刻	7:45	8:10	7:50	8:15
Cs-134(約2年)	160	420	190	37
Cs-137(約30年)	980	2,200	1,100	230
全	1,100	4,000	2,700	360
H-3(約12年)	ND(100)	740	ND(100)	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

