

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日
採取時刻	8:10	8:40	8:15	8:45
Cs-134(約2年)	200	450	180	29
Cs-137(約30年)	1,100	2,400	890	150
全	2,100	4,600	3,400	250
H-3(約12年)	ND(98)	890	120	200

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

