

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 7月20日 | 7月20日 | 7月20日 | 7月20日 |
| 採取時刻 | 7:50 | 8:00 | 7:55 | 8:05 |
| Cs-134(約2年) | 160 | 510 | 150 | 20 |
| Cs-137(約30年) | 880 | 2,500 | 820 | 130 |
| 全 | 1,000 | 4,700 | 3,400 | 270 |
| H-3(約12年) | ND(99) | 1,000 | 130 | 220 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

