

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日
採取時刻	7:15	7:00	7:10	7:05
Cs-134(約2年)	180	450	120	24
Cs-137(約30年)	940	2,400	720	130
全	1,100	4,700	3,300	240
H-3(約12年)	ND(120)	1,000	150	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

