

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日
採取時刻	8:05	7:50	8:00	7:55
Cs-134(約2年)	190	500	97	15
Cs-137(約30年)	1,000	2,700	640	130
全	1,200	5,000	3,700	350
H-3(約12年)	ND(100)	930	240	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

