

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日
採取時刻	8:35	9:05	8:40	9:10
Cs-134(約2年)	170	470	95	13
Cs-137(約30年)	890	2,600	530	110
全	1,100	4,700	3,300	260
H-3(約12年)	ND(97)	1,000	300	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

