

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月12日	8月12日	8月12日	8月12日
採取時刻	6:50	7:00	6:55	7:05
Cs-134(約2年)	290	400	65	19
Cs-137(約30年)	1,700	2,100	420	100
全	2,400	3,700	2,900	300
H-3(約12年)	ND(100)	810	300	280

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

